KRIŽOVANIE KANALIZAČNEJ STOKY S PLYNOVODNÝM POTRUBÍM PODĽA STN 736005



*NAJMENŠIA DOVOLENÁ ZVISLÁ VZDIALENOSŤ PRI KRIŽOVANÍ STOKY S PLYNOVODNÝM POTRUBÍM (5 – 300 kPa) PODLA STN 73 6005.

NAJMENŠIA DOVOLENÁ VODOROVNÁ VZDIALENOSŤ PRI SÚBEHU STOKY S PLYN. POTRUBÍM (5 – 300 kPa) JE PODLA STN 73 6005 1000 mm.

KRIŽOVANIE KANALIZAČNEJ STOKY S VODOVODNÝM POTRUBÍM PODĽA STN 736005



*NAJMENŠIA DOVOLENÁ ZVISLÁ VZDIALENOSŤ PRI KRIŽOVANÍ STOKY S VODOVODNÝM POTRUBÍM PODLA STN 73 6005.

NAJMENŠIA DOVOLENÁ VODOROVNÁ VZDIALENOSŤ PRI SÚBEHU STOKY S VODOVODNÝM POTRUBÍM JE PODLA STN 73 6005 600 mm.

KRIŽOVANIE KANALIZAČNEJ STOKY S EL.–KÁBLAMI PODĽA STN 736005



*NAJMENŠIA DOVOLENÁ ZVISLÁ VZDIALENOSŤ PRI KRIŽOVANÍ STOKY S EL.KÁBLAMI (DO 10 kV) PODLA STN 73 6005.

NAJMENŠIA DOVOLENÁ VODOROVNÁ VZDIALENOSŤ PRI SÚBEHU STOK S EL.KÁBLAMI (DO 35 kV) JE PODLA STN 73 6005 500 mm.

KRIŽOVANIE KANALIZAČNEJ STOKY TELEKOMUNIKAČNÝM VEDENÍM PODĽA STN 736005



*NAJMENŠIA DOVOLENÁ ZVISLÁ VZDIALENOSŤ PRI KRIŽOVANÍ STOKY S TELEKOMUNIKAČNÝM VEDENÍM PODLA STN 73 6005.

NAJMENŠIA DOVOLENÁ VODOROVNÁ VZDIALENOSŤ PRI SÚBEHU STOKY S TELEKOMUNIKAČNÝM VEDENÍM JE PODLA STN 73 6005 500 mm.

POZNÁMKA

PO ZREALIZOVANÍ KANALIZAČNÉHO POTRUBIA UVIESŤ VŠETKY PODZEMNÉ VEDENIA DO PÔVODNÉHO STAVU (PODLOŽIE, NADLOŽIE, POLOHY JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ, VÝSTRAŽNÉ FÓLIE, SIGNALIZAČNÉ VODIČE A POD.)

PRI POUŽITÍ CHRÁNIČKY, NAJMENŠIA DOVOLENÁ ZVISLÁ (VODOROVNÁ) VZDIALENOSŤ PRI KRIŽOVANÍ (SÚBEHU) VEDENÍ JE VZDIALENOSŤ OD POVRCHU CHRÁNIČKY K POVRCHU PRÍSLUŠNÉHO PODZEMNÉHO VEDENIA.

PRED ZAPOČATÍM ZEMNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČENIE VŠETKÝCH JESTVUJÚCICH PODZEMNÝCH VEDENÍ. PRED VYTÝČENÍM KANAL. SIETE PRIZVAŤ VŠETKY DOTKNUTÉ ORGANIZÁCIE, ABY ZAUJALI POTREBNÉ STANOVISKO.

UPOZORNENIE

POČAS VÝSTAVBY MUSÍ DODÁVATEĽ STAVEBNÝCH A MONTÁŽNYCH PRÁC DODRŽIAVAŤ A REŠPEKTOVAŤ USTANOVENIE VYHLÁŠKY SÚBP A SBÚ č. 374/1990 Zb, AKO AJ OSTATNÝCH ZÁKONNÝCH USTANOVENÍ PRÍSLUŠNÝCH NORIEM A PREDPISOV.

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing.TUŽINSKÝ	Ing.TUŽINSKÝ	Ing.REGEŠ	Ing.TUŽINSKÝ

PROX TEC POPRAD spol. s r.o.
Dlhé Hony 5079/7, 058 01 POPRAD

Kraj: PREŠOVSKÝ	Miesto: ČERVENÝ KLÁŠTOR
Investor: OBEC Č. KLÁŠTOR	Okres: KEŽMAROK
Stavba: ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE V OBCI Č. KLÁŠTOR „LOKALITA KVAŠNÉ LÚKY A RYBNÍKY„ - 2.etapa	Formát: 2 x A4
	Dátum: 10/2017
	Stupeň:: ÚP+SP
Objekt: SO 01 KANALIZÁCIA	Číslo proj.:
	Arch. číslo:
VZOROVÉ PRIEČNE REZY	Mierka:
	Číslo prílohy 05